

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:

Vandtæt pladebeklædning til vådrum.

Betegnelse:

Wedi Vådrumsplade til vægge i vådrum

GODKENDELSESINDEHAVER:

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Germany
Telefon +49 2572 156-0
Telefax +49 2572 156-133.
Internet www.wedi.de

AGENT/FORHANDLER:

wedi GmbH
Nordisk Hovedkontor
Industrivej 20
DK-3550 Slangerup
T: +45 4738 2329
F: +45 4777 2329
e-mail: info@wedi.dk
Internet: www.wedi.dk

MÆRKNING:

De materialer, som medgår til opbygning af systemet, skal leveres i emballage, der er mærket således, at de entydigt kan identificeres

BEMÆRKNINGER:

1. Der er med godkendelsen taget stilling til vægbeklædningens anvendelse på steder, hvor påvirkningerne antager et omfang, som er vanligt i boliger.
2. Der er med godkendelsen ikke taget stilling til pladens brandmæssige egenskaber, og pladens anvendelse skal i de enkelte tilfælde vurderes i forhold til bestemmelserne i byggelovgivningen om brandforhold.
3. Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:
 - samme sagsnummer
 - udstedelsesdato 2016-12-20
 - udløbsdato 2018-01-01

BESKRIVELSE:

Wedi vådrumsplade til vægge i vådrum er en byggeplade af ekstruderet polystyren, der på begge sider er forsynet med en glasfiberarmeret specialmørtelbelægning på polymermodificeret cementbasis.

Pladerne leveres i standardformat 600 mm x 1250 mm, i tykkelser fra 4 mm til 10 mm og 600 mm x 2500 mm, i tykkelser 4,6, 10, 12,5, 20, 30, 40, 50 og 80 mm.

Pladerne anvendes til opbygning af et vægbeklædningssystem, som består af:

- mindst 20 mm tyk Wedi Vådrumsplade, som fastgøres til underlaget med tilhørende skruer og skiver pr. højst 600 mm langs alle pladekanter. Skrueerne skal være mindst 20 mm længere end pladetykkelsen. Underlaget udgøres af et træskelet med 45 x 70 mm stolper pr. højst 600 mm.
- forstærkning af indad- og udadgående hjørner, pladesamlinger (inkl. skruerhoveder) samt overgangen mellem gulv og væg med Wedi forstærkningsbånd af polyesterfiber med kerne af polyeterurethan og membran fra et MK-godkendt vådrumssystem
- forstærkning omkring rørgennemføringer med Wedi rørmanchetter af polyesterfiber med kerne af polyeterurethan og membran fra et MK-godkendt vådrumssystem. Omkring rørgennemføringer skal påføres mindst tre lag membran. Rørgennemføringer med Wedi rørmanchet må kun udføres med koblingsdåser med diameter mindst 50 mm. Tætning omkring gennemføringer af andre rør skal udføres i overensstemmelse med anvisningerne i MK-godkendelsen for det anvendte flisebeklædningssystem
- et lag keramiske fliser med højst 10 % absorption lagt i flisemørtel
- fugning i indad- og udadgående hjørnesamlinger og omkring rørgennemføringer med elastisk fugemasse.

Wedi Vådrumsplade til vægge i vådrum opfylder kravene i *MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser til vægbeklædninger i vådrum*, MK 7.00/012.

GODKENDELSE:

Wedi Vådrumsplade til vægge i vådrum godkendes i henhold til BR2015, kap. 4.5 stk. 5 anvendt på vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer i baderum, wc-rum med gulvafløb eller andre vådrum såvel i som uden for den vandbelastede del af rummet.

Udstedt: 2018-01-19
Gyldig til: 2021-01-01

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Vægkonstruktionen med Wedi Vådramsplade skal udføres i nøje overensstemmelse med SBI-Anvisning 252 Vådram herunder navnlig under iagttagelse af hele afsnit 4 "Vægkonstruktioner":
 - a. SBI anvisning 252 Vådram, herunder navnlig under iagttagelse af det, som er angivet under afsnit 4.1.2 iht. tabel 6 og 7 "Kombinationer af vægkonstruktioner og vandtætningssystemer" i forbindelse med MK-godkendte flisebeklædninger.
 - b. SBI anvisning 252 Vådram, herunder navnlig under iagttagelse af det, som er angivet under afsnit 4.3.3 tabel 8 som angiver sammenhørende pladetykkelser, stolpeafstande og skrueafstande i forbindelse med MK-godkendte flisebeklædninger.
 - c. opstillingsvejledninger for vægssystemer, som er MK-godkendt til brug i vådrum i forbindelse med MK-godkendte flisebeklædningssystemer.
 - d. anvisningerne i MK-godkendelserne for de anvendte flisebeklædningssystemer, navnlig hvad angår lagtykkelse og tætning omkring rørgennemføringer.
2. Der må ikke opsættes fugttætte lag (dampspærre) på den side af pladerne, som vender bort fra det våde rum.
3. Lægningsarbejdet skal i øvrigt foregå i nøje overensstemmelse med *Anbefalinger til anvendelse af wedi byggeplade og Ide-kompendie til bad, side 9, 21 og 22 af Marts 2007, begge fra Wedi.*

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. at Wedi Vådramsplade og tilhørende komponenter er i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.